

Extintores

Nombre de la Empresa _____ Presentador _____

Ubicación _____ Fecha _____

El fuego es uno de los peligros más mortíferos y destructivos que enfrentamos. Los incendios también se pueden prevenir cuando se siguen las mejores prácticas. Una forma de minimizar los riesgos de incendio es mediante el uso y acceso adecuados a los extintores.

Uso de extintores y recordatorios

- Los extintores de incendios deben ser inspeccionados mensualmente por una persona competente.
- Los extintores de incendios deben ser reparados anualmente por una persona calificada.
- Familiarícese con la ubicación de los extintores en el lugar de trabajo.
- Al cargar combustible en el equipo, debe haber un extintor accesible.
- Identifique una ruta de evacuación segura antes de acercarse a un incendio.
- Evacue inmediatamente si tiene alguna duda sobre su capacidad para apagar el incendio.
- OSHA requiere:
 - Se colocan extintores de incendios en los lugares de trabajo a un mínimo de uno por cada 3000 pies cuadrados de área protegida.
 - La distancia de recorrido hasta un extintor es inferior a 100 pies.
 - Al menos un extintor en cada piso de los edificios de varios pisos.
- Mantenga un buen acceso, no bloquee los extintores almacenando materiales y otros artículos frente a la ubicación del extintor.
- Coloque el extintor a 25 pies de los riesgos de incendio para que aún sea accesible si ocurre un incendio.

Uso de extintores de incendios – (la mayoría de los extintores de incendios funcionan utilizando el método P.A.S.S)

1. P - Tira del pasador.
2. A - Apunta a la base de las llamas.
3. S - Apretar el mango.
4. S - Barra hacia adelante y hacia atrás mientras rocía la base de las llamas.

Hay cinco clases comunes de extintores: A, B, C, D y K.

Los extintores de Clase A se utilizan en combustibles que incluyen madera, tela, caucho, papel y materiales plásticos.

Los extintores Clase B son para uso en líquidos inflamables como grasas, gasolina, solventes, lacas, alcoholes, aceites y otras sustancias similares.

Los extintores de Clase C se utilizan en incendios de equipos energizados eléctricamente.

Los extintores de clase D se utilizan en fuegos metálicos (como titanio, circonio, magnesio, sodio).

La clase K es un extintor de incendios para cocinar, donde los aceites o grasas animales o vegetales crean un incendio. Generalmente son de color blanco.

Los extintores multiusos se pueden utilizar en diferentes tipos de incendios y estarán etiquetados con más de una clase, por ejemplo A-B, B-C o A-B-C. Puede encontrar la etiqueta de clase de la mayoría de los extintores en un pictograma al costado del extintor.

Hoja de Registro (en letra de imprenta)

La información y las recomendaciones contenidas en este “Tema de capacitación semanal en seguridad” han sido recopiladas de varias fuentes que se consideran confiables y representan la mejor opinión actual sobre el tema. The Builders, un capítulo de AGC, de ninguna manera garantiza, asegura o asegura la absoluta exactitud o suficiencia de cualquier información contenida en este. The Builders, un capítulo de la AGC, renuncia expresamente a toda responsabilidad y no asume ninguna responsabilidad al respecto. Para obtener más información, llame al 816.595.4158.